

附件 1:

回 执

至青海中铝工业服务有限公司:

贵单位的青海中铝工业服务有限公司采购多个内部项目施工用材料及备件物资采购（GFZB-18-2025-024）。询价函已收悉，经我公司研究，同意参加报价，并按照询价文件的要求准备好文件，准时参加。

附件：营业执照、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书等

单位（盖章）

联系人:

联系电话:

日期：2025 年 月 日

附件 2

法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间： ____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：____年龄：____职务：_____

系 _____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（扫描件）

（身份证扫描件正反面）

注：不要将身份证复印件直接粘贴，建议采用扫描的方式复制于此。

单位名称：（盖单位章）

日 期： 年 月 日

附件 3

法定代表人授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____
_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、
补正、递交、撤回、修改中国铝业青海中铝工业服务有限公司采购多个内部项目
施工用材料及备件物资，项目所需物资报价、签订合同和处理有关事宜，其法律后
果由我方承担。

委托期限：自____年____月____日至____年____月____日。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及授权委托书代理人身份证（复印件）

（身份证复印件）

注：不要将身份证复印件直接粘贴，建议采用扫描的方式复制于此。

单位名称：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

日期：____年____月____日

附件 4

项目名称：青海中铝工业服务有限公司采购多个内部项目施工用材料及备件物资采购。
招标编号：GFZB-18-2025-024

报价单

名称	单位	数量	含税单价报价 (元)	含税金额 (元)	供货期	订货技术指标	备注
合计金额：							
以上报价包含运输费、装卸等所有费用。							
单位名称（盖单位公章）：_____							
法定代表人或其委托代理人（签字）：_____							
日期：_____年_____月_____日							

堆积式快速卷帘门技术要求

- 3.1 电机采用高可靠性能伺服电机，功率 2.2KW，电源 220V $\pm$ 10%，频率 50Hz，转速 2000r/min；
- 3.2 控制系统采用高可靠性能伺服控制箱，要求具有高稳定性、高精度定位等特点。同时运用变频控制技术，有软启动、缓停止功能，保证门体运转平稳增加使用寿命；
- 3.3 电子限位选用绝对值编码器电子限位，避免在高速频繁使用的情况下容易走位的现象，带限位记忆功能；
- 3.4 帘布采用高密度聚氯乙烯涂层热熔基布：帘布厚度为 0.8mm，适用温度 $^{\circ}\text{C}$ （-）40—（+）70。颜色：蓝色网格布；
- 3.5 罩箱采用 1.0mm 厚镀锌板折压而成、表面经高温热炉粉末喷涂处理，表面亮丽、防划耐磨；
- 3.6 导轨采用 2.0mm 厚优质镀锌板折压而成，表面喷涂处理。
- 3.7 轨道外口加装三元乙丙密封橡胶；
- 3.8 抗风杆采用德国标准抗氧化高强度电泳喷砂表面处理铝合金抗风杆（ ϕ 40mm），使门帘达到高强度抗风效果，分段式铝合金具有加强抗风性能，同时还具备帘布分段式抽换更新功能；
- 3.9 保护装置：
 - 1) 红外安保：门框两侧配有光电保护系统，防止卷帘门落下碰到行人或车辆；
 - 2) 控制面板上设有急停按钮，当遇到紧急情况时，按下该按钮可使门体立即停止运行，并禁止控制器接收新的运行指令，直到紧急情况解除，并复位该按钮；
- 3.10 背带选用 50mm*2.0mm 汽车安全带；

- 3.11 开启方式：按钮开启；
- 3.12 拉环采用不锈钢拉环,与铝合金抗风杆配套使用,结实美观；
- 3.13 开闭速度 0.4-0.5m/s 的开启速度（可调），高频开启（1000-1500 次/天）；
- 3.14 卷闸门电动装置必须具备 IP56 的防尘等级，确保在高粉尘环境下正常运行；
- 3.15 由于生产中工艺车辆频繁进出厂房大门，极易出现碰撞现象，要求在大门两侧加装防撞装置；门上面均有钢筋混泥土门檐，施工时可根据安装情况需考虑门檐是否拆除；
- 3.16 施工完毕需附有质量保证说明一份和产品说明书一份。

甲级消防防火门窗技术要求

1、基本要求

消防门的外观必须平整，无任何瑕疵，在安装时需确保消防门窗的开闭灵活，表面无任何变形情况和脱落情况，甚至要求基本隔音能够满足。此外，对于消防门涵盖的各种五金配件，必须符合耐火稳定要求，不得有任何锈迹和涂色。

2、防火等级

(1) 对于消防门窗的使用必须采用甲级防火门，而对于防火门的要求总是在于门樘，门扇，以及各种五金配件，包括中间的钢板等部分。在甲级防火等级的要求中，要求耐火极限为0.1h--2h。

(2) 消防门窗需提供符合国家标准的防火铭牌、身份信息、产品检验报告。

3、消防门规格

关于消防门窗的规格，既要保证所安装的门扇与门框尺寸，也要对中间的间隙有所控制。首先在门扇与门框的搭接要求上，长度不能小于12毫米，然而在门扇与上门框之间要保留相对于更小的间隙，该间隙不得大于3毫米，而两扇门中间的间隙也应控制在3毫米之内。对于使用的防火门内部钢材，应确保其厚度达到0.8毫米以上。

4、门扇开启的方向直接决定了消防和疏散的效率。根据相关要求规定，门扇必须以外开形式为主，且长久处于开启状态，不得关闭。

5、消防门锁针对消防门锁的检验报告，必须要有以确保门锁的合格性，也可确保门锁适合匹配甲级防。

